CORRECTIEFACTOREN

CORRECTIEFACTOREN
bij afwijkende kamer- en gemiddelde watertemperaturen

ruimte temperatuur	gemiddelde watertemperatuur in °C										
°C	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
24	0,08	0,16	0,24	0,34	0,44	0,55	0,66	0,79	0,92	1,06	1,21
23	0,10	0,17	0,26	0,35	0,45	0,56	0,68	0,81	0,94	1,08	1,23
22	0,11	0,19	0,27	0,37	0,47	0,58	0,70	0,83	0,96	1,10	1,25
21	0,12	0,20	0,29	0,38	0,49	0,60	0,72	0,84	0,98	1,12	1,27
20	0,14	0,22	0,30	0,40	0,50	0,62	0,74	0,86	1,00	1,14	1,30
19	0,15	0,23	0,32	0,42	0,52	0,63	0,75	0,88	1,02	1,16	1,32
18	0,16	0,24	0,33	0,43	0,54	0,65	0,77	0,90	1,04	1,19	1,34
17	0,18	0,26	0,35	0,45	0,55	0,67	0,79	0,92	1,06	1,21	1,36
16	0,19	0,27	0,36	0,46	0,57	0,69	0,81	0,94	1,08	1,23	1,38
15	0,20	0,29	0,38	0,48	0,59	0,70	0,83	0,96	1,10	1,25	1,40

Gemiddelde Correctiefactoren Betherma HPU

Kamer temperatuur °C	Gemiddelde watertemperatuur in °C Dubbele Alumaxx convector								
	30	35	40	45	50	55	60	65	70
24	0,12	0,22	0,32	0,42	0,52	0,62	0,72	0,82	0,92
22	0,16	0,26	0,36	0,46	0,56	0,66	0,76	0,86	0,96
20	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00